ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
B A R I
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it

DETERMINA N. 397

del 13-08-2021

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'
UFFICIO AFFARI GENERALI

Oggetto: Intervento di riparazione dell'UPS situato sul cunicolo dreni della diga di Acerenza - fornitura e posa in opera di n. 40 Batterie 12V 9 AH, di n. 1 scheda caricabatterie e Certificazione di collaudo dei lavori eseguiti. Affidamento RPS S.p.A. – Riello Power Solutions di Legnago (VR).

CIG Z0A32A8A51

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

Visto il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

Visto il Decreto Commissariale n. 01 del 2 Gennaio 2020 di insediamento della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI;

Visto il Decreto Commissariale. n. 21 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto "Ricognizione funzioni facenti capo al Direttore Generale dell'E.I.P.L.I."

Visto il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 con il quale sono state attribuite funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché di Responsabile ad interim dei Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, all'ing. Giuseppe Ferlisi dipendente dell'Ente inquadrato nell'area professionisti secondo livello CCNL Area VI Epne, in via temporanea, una tantum, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità operativa dell'Ente, richiamando altresì quanto disposto con Decreto Commissariale n. 21 del 28 Aprile 2020 nonché dall'art.6 bis della L. n. 241 del 1990 e dal citato DPR n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di apposita verifica contabile/finanziaria da parte del Responsabile dell'Ufficio finanza e contabilità pro tempore;

Premesso che, a seguito di segnalazione effettuata dall'Addetto alla gestione della diga di Acerenza, la Squadra di Manutenzione dopo aver effettuato il sopralluogo per l'illuminazione del pozzo dreni, ha fornito il preventivo afferente n. 15 batterie 12V 9AH, garantendone la posa in opera, il Responsabile dell'esercizio della diga di Acerenza, ha richiesto la suddetta fornitura, autorizzata da questo Ente con Determina n. 257 del 08/07/2020;

che, a seguito di sopralluogo da parte della squadra di manutenzione per la sostituzione di 15 batterie e su indicazione del Responsabile della squadra di manutenzione, che comunica che il suddetto

intervento da parte della squadra di manutenzione, non è stato eseguito in quanto si sono bruciate altre batterie e che la sostituzione avrebbe comportato il danneggiamento di quelle nuove e che per poter procedere, è necessario acquistare ulteriori n. 40 batterie 12V 9AH , l'ingegnere Responsabile dell'esercizio della diga di Acerenza, ha richiesto la suddetta fornitura, autorizzata da questo Ente con Determina n. 469 del 16/11/2020;

che, come riferito dal Responsabile della Squadra di Manutenzione con mail del 03/12/2020 all'Addetto alla Gestione della diga di Acerenza, a completamento del lavoro di sostituzione delle suddette batterie marca Riello all' UPS è stato riscontrato un allarme anomalia/avaria sul display, per cui, sentito il centro assistenza della Riello, sono state effettuate varie operazioni di reset per l'eliminazione dell'allarme, senza esito alcuno e che pertanto è stato necessario richiedere l'intervento in loco dell'assistenza tecnica della ditta RPS S.p.A. – Riello Power Solutions di Legnago (VR), costruttrice dell'UPS;

che il Responsabile dell'esercizio della diga di Acerenza, ha comunicato all'Ufficio Affari Generali con mail del 29/07/2021, che è stato eseguito dalla ditta RPS S.p.A. – Riello Power Solutions– di Legnago (VR), il sopralluogo in data 26/07/2021, per la verifica dello stato dell'UPS e poiché sono state riscontrate le seguenti anomalie:
-UPS trovato in Bypass Manuale;
-Riscontrate batterie lato Sx anno 2020;
- Batterie lato Dx anno 2016 con evidente perdita di acido;
ritiene indispensabile, soprattutto al fine della sicurezza del luogo di lavoro, effettuare l'intervento di riparazione dell'UPS in tempi celeri, anche al fine di salvaguardare le batterie ancora funzionanti all'interno dell'UPS, richiedendo alla ditta costruttrice dell'UPS, un preventivo per la riparazione dello stesso, comprensivo di fornitura e posa in opera della componentistica necessaria;

Preso atto che l'Addetto alla Gestione della diga di Acerenza ha acquisito il seguente preventivo dalla ditta RPS S.p.A. – Riello Power Solutions e trasmesso a questo Ufficio Affari Generali con mail in data 28/07/2021:
- preventivo n.IAM0331 del 27/07/2021, acquisito al prot. Eipli n.5044 del 29/07/2021di €1.620,00 oltre IVA, per l'intervento di riparazione dell'UPS situato sul cunicolo dreni della diga di Acerenza, e la fornitura e posa in opera di n. 40 Batterie 12V 9 AH, di n. 1 scheda caricabatterie e la Certificazione di collaudo dei lavori eseguiti;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, per la fornitura in oggetto, all'assunzione dell'impegno di spesa per il 2021;

Preso atto che l'Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 10401– 42110 – 72210;

che l'Ufficio Contratti ha attestato che il DURC protocollo INPS_26518417 relativo alla ditta RPS S.p.A Riello Power Solutions, richiesto in data 11/06/2021 ha scadenza validità in data 09/10/2021;

che la ditta RPS S.p.A Riello Power Solutions di Legnago (VR) ha comunicato il c/c dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 (tracciabilità Flussi Finanziari), acquisito al prot. Eipli n. 5054 del 29/07/2021;

che il codice identificativo di gara **CIGZ0A32A8A51** è stato rilasciato dall'AVCP in data 02/08/2021;

Vista la proposta di determina prot. n. 5344 dell'11/08/2021 del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali;

Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonché all'onere di cui all'art. 6 bis L. n. 241/1990;

Avv. Valentina Calpista

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;
2. di affidare alla ditta RPS S.p.A. – Riello Power Solutions– 37045 Legnago (VR) – viale Europa,7- P.Iva 02647040233, l'intervento di riparazione dell'UPS situato sul cunicolo dreni della diga di Acerenza, la fornitura e posa in opera di n. 40 Batterie 12V 9 Ah, di n. 1 scheda caricabatterie e la Certificazione di collaudo dei lavori eseguiti;
3. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa, di **€1.976,40** sul **cod. 10401.0** del Bilancio per l'anno in corso a favore della ditta RPS S.p.A. – Riello Power Solutions di Legnago (VR)**;**
4. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa e relativo accertamento di incasso di **€356,40** sul **cod.42110** (uscite per Iva Split Payment) e di pari importo sul **cod. 72210** (entrate per Iva Split Payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'erario;
5. di pubblicare il presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Direttore Generale f.f.
(ing. Giuseppe Ferlisi)