



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

*Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della
Sovranità Alimentare e delle Foreste*

Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

Determina n. 087

Del 25-10-2023

**Ufficio Finanze e contabilità
Ufficio AA.GG.**

Oggetto: Traversa Sarmiento (PZ): manutenzione straordinaria paratoie lato monte e relativo Gruppo Elettrogeno. Affidamento ditta SA.LA. Elettromeccanica S.r.l. - Via Roma, 227 - 75028 Tursi (MT).
CIG Z893CD8032

IL Direttore Generale f.f.

Visto il D.M. n. 583131 del 15 novembre 2022 di nomina dell'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

Visto il Decreto Comm. n° 683 del 28.11.2022 di insediamento dell'Avv. L. G. Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI;

Richiamato il Decreto Commissariale n. 416 del 08.08.2023 con cui si è proceduto all'attribuzione all' Ing. Vito Colucci delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni dell'Eipli, nonché di Responsabile *ad interim* del Servizio Tecnico, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità tecnico/operativa dell'Ente;

Dato atto che il suddetto Decreto Commissariale n. 416/2023 ha altresì confermato quanto già previsto con Decreto Commissariale n. 17 del 23.11.2021, in merito all'assegnazione in via temporanea, *ad interim e razione officii*, dell'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi in capo al dott. Antonio Capiello;

Premesso che:

- il Responsabile della Traversa Sarmiento autorizzato dal Direttore Generale ha richiesto l'intervento della Squadra di Manutenzione dell'Ente, con mail in data 03/05/2023 per verificare le anomalie di funzionamento delle paratoie di monte e relativo Gruppo Elettrogeno alla Traversa Sarmiento;

- il Responsabile della Squadra di Manutenzione ha effettuato l'intervento in data 17/05/2023, segnalando di richiedere l'intervento di ditte elettromeccaniche specializzate per le seguenti criticità riscontrate:
 - tre paratoie non sono funzionanti per avaria dei motori e quadri comando, ed una paratoia per motore bruciato causa presenza di acqua all'interno;
 - il gruppo elettrogeno presenta mancata stabilità della tensione in uscita con picchi in calo tali da non consentire il funzionamento dei motori delle paratoie;
- il Responsabile della Sicurezza delle Opere e dell'Esercizio degli Impianti ing. Domenico Ponzio su autorizzazione del Direttore Generale ha effettuato una ricerca di mercato per individuare diversi Operatori Economici disponibili ad eseguire un sopralluogo sugli impianti al fine di poter elaborare uno specifico preventivo di spesa per la manutenzione elettromeccanica delle paratoie, considerando che tale intervento risulta indispensabile al fine di garantire una maggiore sicurezza nella gestione dell'impianto;
- sono state invitate a presentare richiesta di preventivi per la specifica manutenzione straordinaria delle paratoie lato monte e del relativo Gruppo Elettrogeno della traversa Sarmento le seguenti ditte specialistiche:
 - ELETTRINGENERING di Bafunno Amedeo - Area P.I.P. Matinelle, s.n.c. - 85057 – Tramutola (PZ) - P.IVA 01454030766 - PEC: amedeo.bafunno@pec.it - Prot. 3682_20230613;
 - EUROCOGEN S.r.l. - Via San Nilo, 5 - 85036 – Roccanova (PZ) - P.IVA 01297360768 PEC: eurocogen@pec.it - Prot. 3683_20230613;
 - FAVER S.p.a. - Via Santa Caterina, 29-31 - 70124 Bari - P.IVA 01454030766 - PEC: faver.bari@legalmail.it - Prot. 3685_20230613;
 - SA.LA. Elettromeccanica S.r.l. - Via Roma, 227 - 75028 Tursi (MT) - P.IVA 01354260778 - PEC: sala_srl@pec.it - Prot. 3686_20230613;
 - Spedicato Impianti S.r.l. - Via Don Alessandro Niccoli, 18 - 73041 Carmiano (LE) - P.IVA 00594430753 - PEC: spedicatoimpianti@legalmail.it - Prot. 3687_20230613;

Considerato

che hanno eseguito il sopralluogo sull'impianto ed hanno presentato preventivo i seguenti Operatori Economici:

- La Ditta Eurocogen S.r.l. con il preventivo agli atti Prot. 3881_20230619 di €19.300,00 oltre IVA propone:
- per il generatore di corrente la sostituzione mediante fornitura di nuovo generatore per cui, non indica marca e caratteristiche del nuovo, per una spesa di €16.500,00 oltre IVA;
- per il ripristino della funzionalità delle paratoie, la regolazione della fase di alimentazione su n. 3 paratoie delle n. 5 esistenti e sul generatore di corrente per una spesa di €2.800,00;
- La ditta SA.LA. Elettromeccanica s.r.l. con il preventivo agli atti Prot. 3929_20230620 di €2.540,00 oltre iva propone:
- per il generatore di corrente un intervento di manutenzione e riparazione dell'esistente mediante cambio olio motore e filtri per una spesa di € 400,00 oltre IVA, la sostituzione del regolatore di tensione e il controllo dell'AVR (Regolatore Automatico di Voltaggio) nonché il controllo della tensione, per una spesa di € 1.460,00 oltre IVA che sommata alla manutenzione motore ammonta complessivamente ad € 1.860,00 oltre IVA;

- per il ripristino della funzionalità delle paratoie, il controllo dei quadri comando con la manutenzione e la sostituzione di n. 2 contattori di marcia per n. 2 paratoie per una spesa di €. 340,00 cadauno per complessivi € 680,00 oltre IVA;
- per l'ulteriore motore intasato di acqua, procedere mediante preliminare smontaggio presso la propria officina per la constatazione dei ricambi necessari e successivamente formulazione di proposta economica relativa alla riparazione;

Preso atto	che dell'analisi delle offerte economiche pervenute, eseguita dal Responsabile della Squadra di Manutenzione al prot. Eipli n.6342 del 13/10/2023 si riscontra che: <ul style="list-style-type: none"> - la ditta Eurocogen propone la sostituzione totale del gruppo elettrogeno omettendo di indicare marca e caratteristiche del nuovo da fornire e non indicando le motivazioni per cui si ritiene necessaria la sostituzione totale del gruppo elettrogeno, ed in merito all'intervento sulle paratoie e relativi motori con quadri comando, propone in maniera non chiara ed esaustiva la sola regolazione di tensione; - La ditta SA.LA.Elettromeccanica s.r.l. propone la manutenzione ordinaria e la sostituzione dei componenti danneggiati del Generatore di corrente attualmente installato, e la manutenzione per il ripristino della funzionalità delle tre paratoie e di n. 2 quadri comando con sostituzione di n. 2 contattori. per il motore bruciato propone lo smontaggio, la verifica dei componenti danneggiati ed una successiva proposta economica di dettaglio dei lavori per la riparazione;
Ritenuto	che l'offerta economica della ditta SA.LA Elettromeccanica risulta essere dettagliata, congrua, esaustiva ed economicamente più vantaggiosa anche tenuto conto che, il generatore di corrente attualmente installato " <u>marca MOSA Tipo GE 14000 KSX/6S costruzione anno 2018 potenza 15 KVA, KW 12</u> " è di recente costruzione, in ottimo stato generale, buon funzionamento e di rapido avvio inoltre, valutato che l'unica anomalia riscontrata sullo stesso, è relativa alla instabilità della tensione in uscita pertanto si ritiene congruo ipotizzare che sia sufficiente intervenire sul regolatore della tensione in uscita mediante sostituzione e, sulla regolatore automatica di voltaggio come indicato dalla ditta SA.LA.;
Si ritiene	di affidare i lavori di manutenzione straordinaria paratoie lato monte e relativo Gruppo Elettrogeno alla ditta SA.LA. Elettromeccanica s.r.l. per €2.540,00 oltre iva, come da offerta economica dalla stessa proposta;
Acquisito	dal responsabile per l'acquisizione Dott. Giovanni Gallo il documento di regolarità contributiva (DURC) relativo alla Ditta SA.LA. Elettromeccanica s.r.l. prot. INPS_36793308, scadenza validità il 03/11/2023;
Acquisita	la comunicazione relativa al c/c dedicato, prot. Eipli n. 6311 del 12/10/2023, della Ditta SA.LA. Elettromeccanica s.r.l. P.IVA 01354260778, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 (tracciabilità Flussi Finanziari);
Dato atto	del codice identificativo di gara CIG Z893CD8032 rilasciato dall'AVCP in data 13/10/2023 ;
Acquisita	al prot. n. 6692 in data 25/10/2023 la proposta di Determina a firma del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali dott.ssa T. Liso, vistata da parte del Responsabile dei Servizi Amministrativi dott. A. Cappiello;

Attestato da parte dell'ufficio Finanza e contabilità che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio cod. 10401.0 – 42110 – 72210 per l'esercizio finanziario 2023;

Ritenuta la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato;

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

Determina

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di affidare la manutenzione straordinaria delle paratoie lato monte e relativo Gruppo Elettrogeno della traversa Sarmento (PZ) alla ditta SA.LA. Elettromeccanica S.r.l. - Via Roma, 227 - 75028 Tursi (MT);
3. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa, di **€3.098,80** sul **cod. 10401.0** del Bilancio per l'anno in corso a favore della Ditta SA.LA. Elettromeccanica S.r.l. - Via Roma, 227 - 75028 Tursi (MT);
4. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa e relativo accertamento di incasso di **€558,80** sul **cod. 42110** (uscite per Iva Split Payment) e di pari importo sul **cod. 72210** (entrate per Iva Split Payment) del Bilancio per l'anno in corso a favore dell'erario;
5. di demandare all'ufficio Contratti dell'Ente la predisposizione della lettera contratto, ai sensi dell'art.18 c.1 del D. Lgs 36/2023, con l'operatore economico risultato affidatario;
6. di individuare il Responsabile della Gestione della Traversa Sarmento Ing. Domenico Ponzio, in qualità di Direttore dell'Esecuzione;
7. di autorizzare la liquidazione dei lavori al termine degli stessi e a seguito di presentazione di fattura elettronica con il visto del Direttore dell'Esecuzione in segno di attestazione della corretta esecuzione;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e darne pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL Direttore Generale f.f.

(l'Ing. Vito Colucci)

